

Сводные данные об аварийных отключениях за февраль месяц 2011 года по границам территориальных зон деятельности организации,
вызванных авариями или **внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства**

Наименование муниципального образования Орловской области, на территории которого находится электросетевой объект	Наименование электросетевого объекта	Уровень напряжения (кВ)	Дата прекращения подачи электроэнергии потребителям	Дата включения в работу	Причина аварии	Мероприятия по устранению
г. Орел	РП-13	10/0,4	05.02.2011, 01-05	05.02.2011, 01-45	Повреждение КЛ-10 кВ ПЛ-20 (РП-13 -П/ст «Восточная»)	Устранение повреждения КЛ бригадой службы КС г.Орла
	ТП-823, 824, 836, 837, 840,841,849	10/0,4	05.02.2011, 01-04	05.02.2011, 01-44		
	ТП-495	6/0,4	22.02.2001, 16-30	22.02.2011, 17-55	Повреждение КЛ-6 кВ (ТП-495 — ТП-496)	Устранение повреждения КЛ бригадой службы КС г.Орла
	ТП-496,497,506	6/0,4	22.02.2001, 16-29	22.02.2011, 17-54		
	ТП-508	6/0,4	24.02.2011, 16-50	24.02.2011, 17-10	Повреждение КЛ-6 кВ ПЛ-209 (П/ст «Заводская» - ТП-508)	Устранение повреждения КЛ бригадой службы КС г.Орла
г. Болхов	ВЛ	10	06.02.2011г.	06.02.2011г.	Повреждение ВЛ	Устранение повреждения бригадой Болховского участка
п. Нарышкино	ВЛ	0,4	05.02.2011г.	05.02.2011г.	Неблагоприятные погодные условия	Устранение повреждения бригадой Нарышкинского участка
п. Нарышкино	ТП «Школа — интернат»	10/0,4	07.02.2011г.	07.02.2011г.	Повреждение электротехнического оборудования	Устранение повреждения бригадой Нарышкинского участка
п. Кромы	п/ст «Дмитровская»	110/35/10	10.02.2011г.	10.02.2011г.	Повреждение сетей смежной сетевой организации ОАО «Орелэнерго»	Устранение повреждения бригадой смежной сетевой организации